

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ73.В.01137

(обязательная сертификация)

ТР 0395056

(учетный номер бланка)

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции
код ТН ВЭД России	

Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
(в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.0-94	"Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования"	Предел огнестойкости - RE 15 при толщине 40 мм, при равномерно распределенной нагрузке 190 кг/м2 при толщине 40 мм, с шагом несущих элементов 1500 мм. Предел огнестойкости - RE 30 при толщине 80 мм, при равномерно распределенной нагрузке 240 кг/м2 при толщине 80мм, с шагом несущих элементов 1500 мм.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

О.Г. Лукьянова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Н.Н. Ласточкина